

«Б» – выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Предусматривающий устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

В соответствии с п.3.1 СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" здание ФСК запроектировано с условиями беспрепятственного и удобного перемещения МГН по участку к зданию, обеспеченном удобными транспортными связями. Проектные пути перемещения инвалидов и МГН предусмотрены на всех этажах здания посредством горизонтальных и вертикальных коммуникаций.

Информационное обеспечение мест и зон, доступных инвалидам составляют международные символы и знаки.

Проектными решениями принято: над входными группами доступных МГН, разместить навес, водоотвод.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твёрдые, не допускающие скольжения при намокании. Вход в здание физкультурно-спортивного комплекса предусмотрен через тамбур. Глубина тамбура 3,05 м (нормативное 1,5 м) и ширина 17,8 м (нормативное 2,2 м), учитывая нормативные данные п. 3.15, СНиП 35-01-2001. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90-180° проектными решениями принят 1,4 м.

Дверные проемы не имеют перепадов и высот пола на пути передвижения МГН.

Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения в чистоте при движении кресла коляски в одном направлении – не менее 2,2 м.

Глубина пространства для маневрирования кресла –коляски перед дверью при открывании "от себя" – не менее 1,5 м.

Перемещение инвалидов и МГН между этажами предусмотрено посредством лифтов, лестниц.

Инов.№ подл. Подпись и дата. Взамен инв.№

1			1122		07.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

ХМ СПб-28-14-ОДИ