



Керамогранит  $t=15$  (см. вед. отделки)  
Плиточный клей "Плитонит ГР-3"  $t=20$   
Бетон В15

1. Выполнить обмазочную гидроизоляцию подземных частей пандуса битумом в два слоя. Площадь обрабатываемой поверхности 47,88 м<sup>2</sup> (один пандус).
2. Насыпь до проектных отметок выполнять с тщательным послойным уплотнением при оптимальной влажности до  $\gamma=1600$  кг/м<sup>3</sup>. Толщина одного уплотняемого слоя не более 200 мм.
3. Защитные слои указаны до грани стержня.
4. Бетонные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

						А-008.3-11-АС		
						Строительство входного пандуса и установка поручня для детского сада «Гусельки» по адресу г. Югорск, ул. Чкалова, 1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Д/с "Гусельки"	Стадия	Лист
Разработал	Коваленко				07.11		Р	4
Проверил	Иванов				07.11			
ГИП	Николаенко				07.11			
						Разрезы 1-1, 2-2, 3-3	ООО "Авис"	
Н. контр.	Фараносов				07.11			