

Взам. инв.Н

Подпись и дата

Инв. N подл.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ.								
Позиция.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудова-ния, изделия, материала.	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Коли-чество.	Масса единицы.	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВО.							
	1. Труба из полиэтилена ПЭ100 SDR11, питьевая : Ø125х11.4 мм,	ГОСТ 18599-2001			м	5200.0		
	Ø180х16.4 мм,				м	1500.0		
	2. Труба стальная электросварная прямошовная в антикоррозийной	ГОСТ 10704-91						
	изоляции "весьма усиленного" типа снаружи, внутри-лаком "Corron-168":							
	Ø108х4.5 мм,				м	166.0		
	Ø159х5 мм,				м	34.0		
	3. Труба стальная электросварная прямошовная в антикоррозийной	ГОСТ 10704-91						для выполнения фут-
	изоляции "весьма усиленного" типа снаружи, внутри-краской БТ-177	ГОСТ 9.602-89*						ляров под проездами
	за два раза по грунту ГФ-021 Ø426х7 мм l=12 м,	ГОСТ 8292-85			штук	26		
	4. Фланцы стальные приварные : dy32 Ру 1.6 МПа,	ГОСТ 12820-80*			штук	174		
	dy50 Ру 1.6 МПа,				штук	29		
	dy100 Ру 1.6 МПа,				штук	152		
	dy150 Ру 1.6 МПа,				штук	42		
	5. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь : Ø125х11.4/ст108,	ТУ 2248-025-00203536-96			штук	170		
	Ø180х16.4/ст150,				штук	33		
	6. Гильза из стальной электросварной трубы Ø426х7 мм l=200 мм	ГОСТ 10704-91						на прохождение колодцев
	с антикоррозийной покраской БТ-177 по грунту ГФ-021,	ГОСТ 8292-85			штук	203		
	7. Кран шаровый фланцевый стальной запорный МА 390015-01 :	ТУ 3712-017-07508619-96						
	dy32 Ру 1.6 МПа,				штук	87		
	dy50 Ру 1.6 МПа,				штук	22		
	dy100 Ру 1.6 МПа,				штук	25		
	dy150 Ру 1.6 МПа,				штук	7		
	8. Вантуз ВТМ-50 dy50 Ру 1.0 МПа,	ТУ 3722-008-49751841-01			комплект	7		
	9. Гидрант пожарный подземный "Норильского типа" : 2250,	ГОСТ 8220-85			комплект	39		
	2500,				комплект	14		
	2750,				комплект	12		

						"Сети водоснабжения индивидуальной застройки мкр. 16 г. Югорска".			
						05.11.72 - НВ			
Изм.	Кол.уч	Лист	Док.	Подп.	Дата	Сети водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Котельникова					Р	23	25
Рук.гр.		Заика							
Разраб.		Портнова				Спецификация материалов.	ГС-5-86-02-26-0-862200561060-001633-1		